

EU-KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Produktbezeichnung:

Sicherung-Lasttrennschalter (10x38, 14x51)
Sicherungs-Trennschalter (22x58)

Aussteller:

Wöhner GmbH & Co. KG
Mönchrödener Str. 10
96472 Rödental, Germany

Die oben genannten Produkte stimmen mit den Anforderungen der folgenden Europäischen Richtlinien überein:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU vom 26. Februar 2014

Richtlinie zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt.

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU vom 8. Juni 2011

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Die Übereinstimmung ist nachgewiesen durch die Anwendung folgender Normen unter Beachtung des jeweiligen Anwendungsbereiches und der nationalen Errichtungsbestimmungen:

Harmonisierte Europäische Normen:

EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014
EN IEC 60947-1:2021
EN IEC 60947-3:2021 (nur AC-Bemessungswerte)

IEC-Norm:

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-1:2020-04
IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015
IEC 60947-3:2020-04 (nur AC-Bemessungswerte)

Nationale Norm:

DIN EN IEC 60947-1:2022-03
DIN EN IEC 60947-3:2021-09 (nur AC-Bemessungswerte)



WÖHNER
TEST LABORATORY


Philipp Steinberger
Chief Executive Officer

Rödental, 1. August 2026


Andreas Hetenyi
Director Corporate Technology Management

Bitte beachten Sie: Diese Bestätigung bezieht sich auf den Fertigungsstand der angegebenen Produkte zum Zeitpunkt der Ausstellung. Sie basiert auf einer konstruktiven Beurteilung unter Zuhilfenahme der gültigen Standards und unserer Erfahrung mit vergleichbaren Produkten. Die

Bemessungswerte gelten jeweils für ein Einzelgerät in freier Luft. Entsprechend den konkreten Einsatzbedingungen sind anlagenspezifische Reduktionsfaktoren vorzusehen. Für die Anwendung unserer Produkte gilt die DIN EN 61439-1 in der jeweils gültigen Ausgabe. Ferner sind die

Angaben in unserem Produkthandbuch zu berücksichtigen. Eine Prüfung entsprechend konkreter Einsatzbedingungen wäre gesondert zu beauftragen. Bei künftigen konstruktiven oder technologischen Änderungen wird diese Bestätigung nicht aktualisiert.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product designation:

Fuse-switch-disconnectors (10x38, 14x51)
Fuse-disconnectors (22x58)

Issued by:

Wöhner GmbH & Co. KG
Mönchrödener Str. 10
96472 Rödental, Germany

The above mentioned products conform with the basic safety requirements of the following European Regulations:

Low Voltage Directive 2014/35/EU of 26 February 2014

Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

RoHS Directive 2011/65/EU vom 8. Juni 2011

Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Die Übereinstimmung ist nachgewiesen durch die Anwendung folgender Normen unter Beachtung des jeweiligen Anwendungsbereiches und der nationalen Errichtungsbestimmungen:

Harmonised European standards:

EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014
EN IEC 60947-1:2021
EN IEC 60947-3:2021 (AC ratings only)

IEC standards:

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-1:2020-04
IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015
IEC 60947-3:2020-04 (AC ratings only)

National standards:

DIN EN IEC 60947-1:2022-03
DIN EN IEC 60947-3:2021-09 (AC ratings only)



WÖHNER
TEST LABORATORY


Philipp Steinberger
Chief Executive Officer

Rödental, 1 August 2026


Andreas Hetenyi
Director Corporate Technology Management

Please note:

This certificate refers to the production status of the mentioned products at the time of issue. It is based on a design evaluation respecting the valid standards. It is also based on our experience with

similar products. The rated values are valid for one single device in free air. In accordance with the exact application conditions, system-dependent reduction factors shall be provided. For the use of our products DIN EN 61439-1 is to be applied in the currently valid

version. Furthermore, the indications in our product manual are to be observed. A test regarding the exact conditions of use would need to be ordered specially. This certificate will not be updated after future changes in design or technology.